



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 118 del 23/04/2021

Oggetto: Affidamento incarico Terzo Responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013 e manutenzione straordinaria e ordinaria delle macchine frigorifere di Villa delle Rose e Villino degli Ulivi a Carrier Distribution Italy		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Riccardo Regis
	Estensore	Catia Marinoni
Allegati n.		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 3.233,00	Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze	3B030101	2021
€ 15.921,00	Migliorie su beni terzi	1A010501	2021

Eseguibile a norma di Legge dal 08/05/2021

Pubblicato a norma di Legge il 23 APR. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 23 APR. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Premesso che al momento dell'inversione riscaldamento – condizionamento nella primavera 2020 è stato riscontrato un importante guasto alla scheda elettronica del chiller matricola 12R107393 afferente a Villino degli Ulivi che ha reso necessario un intervento straordinario dell'allora Terzo Responsabile, ovvero la ditta M.D.S., nominato da Life Cronos ai tempi in cui ISPRO era in locazione;

Dato atto che la ditta M.D.S. è intervenuta sul guasto sostituendo la scheda elettronica con una scheda provvisoria non riuscendo nei tempi brevi necessari all'accensione del condizionamento a ordinare e installare la scheda nuova;

Preso atto che i due chiller, afferenti a Villa delle Rose e a Villino degli ulivi, sono macchine marca Carrier, l'Ufficio Attività Tecnico Patrimoniali ha provveduto a contattare la medesima ditta al fine di individuare la ditta di riferimento su Firenze, ovvero la ditta Mazzoniclima srl, che interverrà a nome e per conto della ditta Carrier.

Dato atto che la ditta Mazzoniclima, in seguito a sopralluogo, ha riscontrato la necessità di intervenire con una manutenzione straordinaria al fine di rendere le macchine operative per la prossima stagione estiva come di seguito descritto:

GF1 – 30GK130 matr. 12P225733

Riscontrato problema scheda elettronica valvole elettroniche EXV da sostituire

Filtri refrigerante da sostituire ai due circuiti

Cavi valvole EXV da sostituire

Refrigerante del circuito A da recuperare e distillare, con rabbocco

Sostituzione contattori di potenza dei due compressori leader

GF2 – 30GK130 matr.12R107393

Riscontrato entrambi i circuiti frigoriferi scarichi di refrigerante causa perdite.

Riparazione e ripristino circuito B con ricarica completa per Kg.41

Ricerca perdita con pressurizzazione con azoto del circuito A, successiva ricarica refrigerante per Kg.51
(RISERVA di verifica per la posizione/componente che perde refrigerante)

Filtri refrigerante da sostituire ai due circuiti

Cavi valvole EXV da sostituire

Valvole di sicurezza refrigerante da sostituire

Pannello sinottico non funzionante da sostituire

Registrazione riparazione sul portale Banca dati FGAS e rilascio Certificato per mail

Verifica di funzionamento

Preso atto che è inoltre necessaria alla certificazione e a garantire il corretto funzionamento delle macchine una **manutenzione ordinaria** composta da 3 visite annuali nei mesi di Aprile, Luglio e Ottobre, comprensiva degli adempimenti Legislativi FGAS;

Valutato il preventivo della ditta per gli interventi sopra descritti così composto:

<u>Matricola 12P225733</u>	4.700€ oltre IVA
<u>Matricola 12R107393</u>	7.250 € oltre IVA
<u>Riparazione perdita refrigerante e sostituzione rubinetti compressori</u>	1.100€ oltre IVA
<u>Manutenzione ordinaria 2021 (3 visite)</u>	2.650€ oltre IVA

Ritenuto

- Di affidare l'incarico di Terzo Responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013, alla ditta Carrier Distribution Italy srl, Partita Iva 04453390157, con sede in Milano in via Sempione247/C, in quanto ditta produttrice delle macchine Frigo di proprietà di Ispro;
- Di affidare alla ditta carrier Distribution Italy srl la manutenzione ordinaria dei chiller di Ispro per € 2.650 (IVA esclusa)
- Di affidare alla suddetta impresa la manutenzione straordinaria delle macchine frigo afferenti al Villino degli Ulivi e a Villa delle Rose per un totale di circa €13.050 (IVA esclusa);

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, valutata la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni di manutenzione, è stato redatto il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), agli atti dell'Ufficio Attività tecnico Patrimoniali;
- sulla suddetta ditta sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;


Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;


DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. l'incarico di Terzo Responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013, alla ditta Carrier Distribution Italy srl, Partita Iva 04453390157, con sede in Milano in via Sempione247/C, ;
2. Di approvare il preventivo di totali € 3.233 (IVA INCLUSA) per la manutenzione ordinaria annuale e di totali € 15.921 (IVA INCLUSA) per la manutenzione straordinaria dell'impianto chiller .
3. Di specificare che il CIG relativo alla manutenzione straordinaria e ordinaria 2021 è Z29310904F
4. Di specificare che gli importi di € 15.921 di manutenzione straordinaria sono da considerarsi come migliorie su beni terzi e saranno quindi imputati sul conto economico 1A010501 mentre la manutenzione annuale di € 3.233 (IVA INCLUSA) trova copertura nel bilancio 2021 come da Del.91/2021 e sarà previsto nei successivi bilanci di previsione delle annualità 2022 e 2023;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.


IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)


IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

23 APR. 2021

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Attività Tecnico Amministrative

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

S.C. Attività Tecnico Patrimoniali

23 APR. 2021